


Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
« Чуноярская средняя школа №13 »
663459 Красноярский край, Богучанский район,
С. Чунояр, ул. Партизанская №33
Тел. 8(39162)38458 sk.63@mail.ru

План
мероприятий согласно предписания № 90/1/1-2 от 16.11.2020 г.

| № | Название мероприятия | Отметка о выполнении |
|----|---|--|
| 1. | В соответствии с «Правилами противопожарного режима в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, в соответствии с требованиями ч.4 ст. 4 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» сделать освещение эвакуационного выхода (лестница со 2 этажа 3 типа) | Освещение лестницы со 2 этажа сделать до 15.12.2020 г. |
| 2. | В соответствии с п.4, п.5, п.6 ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» сделать ремонт металлической площадки лестницы со 2 этажа 3 типа | Ремонт площадки лестницы сделать до 01.08.2021 г. |

Директор школы:  /Евлампыева Г.Г./